

Wieluń dnia 20.04.2007 r.

dotyczy :

przetargu w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 60 000 EURO na wykonanie zadania p.n. na **„Przebudowę budynku i montaż urządzeń zapobiegających zadymianiu klatek schodowych i lamp oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 3 w Wieluniu”** o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro

Udziela się wyjaśnień na zadane pytania:

1. *W kosztorysie na roboty budowlane poz. 35 oraz 41 występują drzwi drewniane pełne EI 30 o wym. 0,90* 2,10 m (2 szt.), a w zestawieniu ślusarki drzwiowej są drzwi aluminiowe EI 30.*

Ad 1 – Do wyceny należy przyjąć drzwi ujęte w kosztorysie. Na parterze i piętrze do klas zaprojektowano wymianę drzwi drewnianych na drewniane jednoskrzydłowe-poż EI-30. Drzwi w nowych ściankach i drzwi wymieniane na korytarzach należy przyjąć zgodnie z kosztorysem jako jednoskrzydłowe aluminiowe p-poż EI-30

2. *W kosztorysie na roboty budowlane oraz w zestawieniu stolarki okiennej i ślusarki jest ujęte okno oddymiające o wym. 1,45*1,60 m 9także w projekcie). Natomiast w kosztorysie na roboty elektryczne w poz. 23 są okna oddymiające o wym. 0,86*0,54 m szt. 2 (w opisie do pozycji 4 szt.), których nie ma w projekcie.*

Ad 2 – Do wyceny należy przyjąć 1 szt okna oddymiającego o wym. 1,45 x 1,60 m, zgodnie z projektem i kosztorysem na roboty bud. Nie wyceniać okien z poz. 23 kosztorysu na roboty elektryczne.

Prosimy o ujęcie powyższych wyjaśnień w przygotowywanej ofercie.

Z poważaniem